



REMARQUES :

1. LES CODES LOCAUX, D'ÉTAT OU PROVINCIAUX OU FÉDÉRAUX DOIVENT ÊTRE RESPECTÉS LORS DE L'INSTALLATION DE CE DISPOSITIF POUR LES DIMENSIONS D'INSTALLATION (EMPLACEMENTS) ET LES EXIGENCES EN MATIÈRE D'ÉVACUATION DES EAUX USÉES ET D'ALIMENTATION AUTRES CE QUE CE QUI EST MONTRÉ.
2. POUR RESPECTER LA NORME ANSI Z358.1-2014 S'APPLIQUANT AUX DISPOSITIFS DE LAVAGE OCULAIRE OU OCULAIRE ET FACIAL D'URGENCE :
 - LE DISPOSITIF DE LAVAGE OCULAIRE OU DE LAVAGE OCULAIRE ET FACIAL DOIT ÊTRE PLACÉ AFIN QUE LE DÉBIT DU LIQUIDE DE LAVAGE NE COULE PAS À MOINS DE 838 MM (33 PO) OU À PLUS DE 1 346 MM (53 PO) DE LA SURFACE SUR LAQUELLE SE TIENT L'UTILISATEUR ; ET À AU MOINS À 153 MM (6 PO) DU MUR OU DE L'OBSTACLE LE PLUS PRÈS.
 - LA DOUCHE DOIT ÊTRE PLACÉE AFIN QUE LA POMME DE DOUCHE NE SOIT PAS À MOINS DE 2 083 MM (82 PO) ET À PLUS DE 2 438 MM (96 PO) DE LA SURFACE SUR LAQUELLE SE TIENT L'UTILISATEUR.
 - LE JET DE DOUCHE DOIT AVOIR UN DIAMÈTRE MINIMAL DE 508 MM (20 PO) À 1 524 MM (60 PO) AU-DESSUS DE LA SURFACE SUR LAQUELLE SE TIENT L'UTILISATEUR. LE CENTRE DU JET DOIT ÊTRE SITUÉ À AU MOINS 406 MM (16 PO) DE TOUT OBSTACLE.

3. CES DIMENSIONS DOIVENT ÊTRE MAINTENUES POUR RESPECTER LES EXIGENCES D'ACCESSIBILITÉ POUR FAUTEUILS ROULANTS ET RESTER CONFORME AUX EXIGENCES ANSI MENTIONNÉES PLUS HAUT.
4. NE PAS UTILISER DE PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ ORDINAIRE. SI NÉCESSAIRE, UTILISER DU SCÉLLANT DOW CORNING 832, EN APPLIQUANT 5 PETITES GOUTTES SUR LE FILETAGE MÂLE. LES DIMENSIONS PEUVENT VARIER DE 13 MM (±1/2 PO).

		1455 KLEPPE LANE SPARKS, NEVADA 89431 1-775-359-4712 FAX 1-775-359-7424 COURRIEL : HAWS@HAWS.CO.COM SITE WEB : WWW.HAWS.CO.COM	
		AMT N° : AMT 5241 DESSINÉ PAR : D O APPROUVÉ : FV	RÉVISÉ SELON : L AMT 5241 DATE : Juillet DATE : 2017-11-23
NUMÉRO DE PIÈCE 0002067461.D RÉVISION 21		ÉCHELLE : 1 : 18 TYPE DE DESSIN : INSTALLATION TAILLE : A PAGE 1 SUR 1	